



Юридический адрес: 426011, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 17, офис 701
Почтовый адрес: 426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 158
Тел./факс (3412) 90-23-08, E-mail: office@gtatom.ru, www.gtatom.ru

ИНН: 1831123035; КПП : 183101001; Расчетный счет № 40702810068000169591
В Удмуртском отделении Сбербанка России № 8618 г. Ижевск БИК 049401601,
К/с 30101810400000000601 Код по ОКПО 81247840; ОГРН: 1071831005938

ПРОГРАММЫ

профилактического и сервисного обслуживания газовых инфракрасных излучателей

Сервисной службой ООО «ГидроТехАтом» разработаны специальные программы по профилактическому и сервисному обслуживанию инфракрасных излучателей производства ОАО ИЭМЗ «Купол» (ИКНГ-22 (ИКНГ-40, ИКНГ-50)), компании «Roberts Gordon» /Великобритания/ (модельный ряд Blackheat[®]), ООО «Паколе Kft» /Венгрия/ (модельный ряд ZENIT), фирмы ADRIAN a.s. /Словакия/ (модельные ряды типа «Е», «А»), фирмы Sistema /Италия/. Выбор программы по обслуживанию зависит от интенсивности использования оборудования и его мощности.

Виды программ:

1. «Разовая».

В программу услуг входит один выезд специалистов и перечень профилактических работ приведённых ниже. При возникновении необходимости замены узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, составленной специалистом сервисной службы) их стоимость оплачивается дополнительно.

2. «Сезонная».

Рекомендуется при интенсивной эксплуатации оборудования в холодное время года. В программу входит ежеквартальный выезд специалистов. Срок действия программы – с сентября по май. При возникновении необходимости замены узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, составленной специалистом сервисной службы) их стоимость оплачивается дополнительно.

3. «Вызов».

В программу входит один обязательный выезд специалистов для предварительного осмотра оборудования и проверки его работоспособности и основные выезды специалистов при поступлении заявки «Заказчика» с указанием количества неисправных излучателей* и перечня неисправностей. Срок действия программы – 1 год. При возникновении необходимости замена узлов и деталей (на основании ведомости дефектов, составленной специалистом сервисной службы) производится **БЕСПЛАТНО**.

* - основные выезды специалистов осуществляются при поступлении заявки о выходе из строя не менее 10% излучателей, включенных в программу обслуживания.

Стоимость работ по программам профилактического и сервисного обслуживания можно уточнить по нижеприведённым телефонам.

Для более точного определения стоимости необходима следующая информация:

- вид выбранной программы;
- адрес объекта;
- количество и мощность установленного оборудования;
- высота установки оборудования и вид доступа к нему (мостовой кран, кран-балка и т.п.).

Перечень

основных видов работ, выполняемых при проведении профилактического и сервисного обслуживания излучателей.

1. Выезд специалистов к месту проведения работ.
2. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.
3. Проверка работы оборудования во всех режимах.
4. Очистка наружной поверхности излучателя (очистка излучающих поверхностей нагрева и отражателей работоспособных излучателей производится только до или после отопительного сезона).
5. Проверка затяжки крепёжных болтов.
6. Проверка состояния внутренней электропроводки, КИП и А.
7. Проверка надежности (при необходимости – устранение неисправности) контактов электрических соединений соединительного кабеля.
8. Контроль герметичности соединений излучателя с газопроводом.
9. Составление ведомости дефектов.
10. Замена узлов и деталей (согласно ведомости дефектов).

С вопросами и предложениями обращаться:

т. (3412) 902-309 : Широких Алексей Викторович

т. (3412) 902-309,
+7-912-873-75-97 : Ванькаев Олег Владимирович