

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.А.00225

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005479

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроТехАтом» (ООО «ГидроТехАтом»)
Адрес: 426011, Удмуртская республика, ул. Холмогорова, г. Ижевск, д. 17, офис 701.
ОГРН: 1071831005938.
Телефон: 8 (3412) 24-95-78. Факс: 8 (3412) 61-17-97.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроТехАтом» (ООО «ГидроТехАтом»)
Адрес: 426011, Удмуртская республика, ул. Холмогорова, г. Ижевск, д. 17, офис 701.
ОГРН: 1071831005938.
Телефон: 8 (3412) 24-95-78. Факс: 8 (3412) 61-17-97.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные типа КП-А-ЕИ150-НО-(В)-М24-(Т) прямоугольного сечения размером от 150x100 мм до 800x500 мм, круглого сечения диаметром от 200 до 800 мм, изготавливаемые по ГТКМ.632752.002ТЗ. Партия в количестве 90 шт. по договору № ПЭ-19-06/14 от 04.06.2014 года, дополнительное соглашение №4 (спецификация №6).

код ОК 005 (ОКП): 48 6369

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости в режиме нормально открытого клапана по признакам потери плотности и потере теплоизолирующей способности – EI 150 (при установке в проеме ограждающей строительной конструкции).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 16-02-12/1ТР от 12.02.2016 г., № 16-02-12/2ТР от 12.02.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГТКМ.632752.002ТЗ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2016

по 14.02.2017



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.Н. Корольченко
подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.В. Трушкин
подпись

Д.В. Трушкин
инициалы, фамилия